

Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций

ФОРМЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации за 2013 год

№	Обосновывающие данные для расчета *	Продолжительность прекращения, час.	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1	2	3	4
1	-	0	15
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Примечание: в 2013 г. прекращений передачи электроэнергии потребителям в результате технологических нарушений на объектах ЗАО "Сибур-Химпром" не происходило.

Главный энергетик
(должность)

А.Л. Кокарев
(Ф.И.О.)

(подпись)

* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

(подпись)

Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии

ЗАО "Сибур-Химпром"
(наименование электросетевой организации)

Максимальное за расчетный период	2013	г. число точек присоединения	15
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Т _{пр})			0
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (П _п)			0

Главный энергетик _____ А.Л. Кокарев
(должность) (Ф.И.О.) _____
(подпись)

Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *

ЗАО "Сибур-Химпром"

(наименование электросетевой организации)

Наименование показателя	Мероприятия, направленные на улучшение показателя ²	Описание (обоснование)	Значение показателя на:				
			2015 — (год)	2016 — (год)	2017 — (год)	2018 — (год)	2019 — (год)
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (П _н)	Модернизация, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, своевременное и качественное проведение ремонтов	Замена маслянных выключателей на вакуумные и элегазовые, замена релейных шкафов на шкафы с микропроцессорными блоками защиты, замена электрооборудования ТП и РП, вынос подземных КЛ на поверхность	0,970	0,955	0,941	0,927	0,913
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (П _{пр})			2015 — (год)	2016 — (год)	2017 — (год)	2018 — (год)	2019 — (год)
			-	-	-	-	-
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (П _{тс})			2015 — (год)	2016 — (год)	2017 — (год)	2018 — (год)	2019 — (год)
			0,852	0,839	0,826	0,814	0,802

* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

Главный энергетик
(должность)

А.Л. Кокарев
(Ф.И.О.)


(подпись)

² Информация предоставляется справочно.

