

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов замеров активной энергии за 19 декабря 2018 г.
по АО "Сибур-Химпром"

кВт.ч

Часы	Часовой расход электроэнергии по предприятию с учетом передачи (усредненный)	передача	В т.ч.
			по предприятию собственное потребление
			Договор N 56-0001 от 01.09.2016 г.
0.00-1.00	48387	9266	39121
1.00-2.00	48500	9474	39026
2.00-3.00	48459	9408	39051
3.00-4.00	48460	9373	39087
4.00-5.00	48352	9231	39121
5.00-6.00	48483	9281	39202
6.00-7.00	48643	9253	39390
7.00-8.00	48814	9290	39524
8.00-9.00	49363	9723	39640
9.00-10.00	49649	9957	39692
10.00-11.00	48942	9792	39150
11.00-12.00	49156	9657	39499
12.00-13.00	48802	9505	39297
13.00-14.00	48635	9506	39129
14.00-15.00	48360	9408	38952
15.00-16.00	48424	9399	39025
16.00-17.00	48648	9352	39296
17.00-18.00	48947	9408	39539
18.00-19.00	49074	9529	39545
19.00-20.00	48910	9463	39447
20.00-21.00	48993	9489	39504
21.00-22.00	48916	9312	39604
22.00-23.00	48824	9226	39598
23.00-0.00	48865	9203	39662
Расход электроэнергии за сутки, кВтч	1170606	226505	944101

Начальник отдела управления энергоснабжением

А.Р. Иткинин


Исполнитель : Ланг О.А.
тел.: 290-86-97



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Результатов замеров активной энергии по источникам питания за 19 декабря 2018 года
по АО "Сибур-Химпром"

Часы	Нагрузка по источникам питания (усредненная)							Суммарная нагрузка, кВт
	в том числе							
	ПС "Этилен"			ПС "Кашино"				
	Итого	Передача	АО "Сибур-Химпром"	Итого	Передача	АО "Сибур-Химпром"		
0.00-1.00	26729	7273	19456	21658	1993	19665	48387	
1.00-2.00	26881	7431	19450	21619	2043	19576	48500	
2.00-3.00	26924	7453	19471	21535	1955	19580	48459	
3.00-4.00	26942	7411	19531	21518	1962	19556	48460	
4.00-5.00	26942	7376	19566	21410	1855	19555	48352	
5.00-6.00	26960	7396	19564	21523	1885	19638	48483	
6.00-7.00	27043	7361	19682	21600	1892	19708	48643	
7.00-8.00	27334	7469	19865	21480	1821	19659	48814	
8.00-9.00	27665	7771	19894	21698	1952	19746	49363	
9.00-10.00	27852	7920	19932	21797	2037	19760	49649	
10.00-11.00	27383	7841	19542	21559	1951	19608	48942	
11.00-12.00	27510	7764	19746	21646	1893	19753	49156	
12.00-13.00	27272	7658	19614	21530	1847	19683	48802	
13.00-14.00	27196	7666	19530	21439	1840	19599	48635	
14.00-15.00	26962	7563	19399	21398	1845	19553	48360	
15.00-16.00	26980	7528	19452	21444	1871	19573	48424	
16.00-17.00	27024	7524	19500	21624	1828	19796	48648	
17.00-18.00	27201	7564	19637	21746	1844	19902	48947	
18.00-19.00	27248	7619	19629	21826	1910	19916	49074	
19.00-20.00	27154	7547	19607	21756	1916	19840	48910	
20.00-21.00	27064	7469	19595	21929	2020	19909	48993	
21.00-22.00	26999	7402	19597	21917	1910	20007	48916	
22.00-23.00	26878	7347	19531	21946	1879	20067	48824	
23.00-0.00	26715	7272	19443	22150	1931	20219	48865	
Расход электроэнергии за сутки, кВтч	650858	180625	470233	519748	45880	473868	1 170 606	



Начальник отдела управления энергоснабжением

Исполнитель: Ланг О.А.
тел.: 290-86-97

А.Р. Иткинин

АО "Сибур-Химпром"
Контрольный замер активной и реактивной мощности и уровня напряжений по трансформаторам 110/6 кВ
за 19 декабря 2018 г.

Подстанция, тип трансформатора	Мощность, МВА	Напряжение, кВ	1-00	2-00	3-00	4-00	5-00	6-00	7-00	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	16-00	17-00	18-00	19-00	20-00	21-00	22-00	23-00	24-00
п/ст Кашино 1 и 4 с.ш. ТР-Р № 1 ТРДЦН-63000 110/6/6	63	Напряжение обмоток, кВ																								
		P, МВт	8,657	8,611	8,621	8,614	8,597	8,609	8,604	8,630	8,731	8,710	8,681	8,678	8,616	8,647	8,570	8,561	8,630	8,798	9,134	9,010	9,108	9,115	9,096	9,175
		Q, МВАр	5,930	5,906	5,878	5,914	5,918	5,885	5,808	5,791	5,741	5,741	5,698	5,734	5,726	5,719	5,664	5,674	5,741	5,933	6,238	5,914	5,990	5,950	5,971	5,995
		U, кВ	6,330	6,322	0,006	6,327	6,340	6,329	6,321	6,288	6,258	6,232	6,221	6,224	6,229	6,218	6,198	6,218	6,232	6,244	6,242	6,253	6,257	6,266	6,266	6,259
п/ст Кашино 2 и 3 с.ш. ТР-Р № 2 ТРДЦН-63000 110/6/6	63	P, МВт	13,001	13,008	12,914	12,905	12,814	12,914	12,996	12,850	12,967	13,087	12,878	12,967	12,914	12,792	12,828	12,883	12,994	12,948	12,691	12,746	12,821	12,802	12,850	12,974
		Q, МВАр	7,846	7,826	7,740	7,850	7,762	7,783	7,774	7,582	7,642	7,690	7,534	7,606	7,550	7,490	7,498	7,625	7,697	7,541	7,310	7,685	7,819	7,730	7,781	7,738
		U, кВ	6,271	6,267	0,006	6,273	6,285	6,271	6,263	6,229	6,201	6,176	6,171	6,179	6,184	6,174	6,152	6,175	6,189	6,198	6,205	6,208	6,208	6,209	6,218	6,213
		Напряжение обмоток, кВ																								
п/ст Эпilen ТР-Р № 1 ТДН-31500 110/6	31,5	P, МВт	14,361	14,343	14,346	14,389	14,433	14,447	14,447	14,555	14,667	14,703	14,486	14,699	14,562	14,504	14,465	14,515	14,519	14,530	14,584	14,588	14,609	14,631	14,548	14,472
		Q, МВАр	3,218	3,121	3,136	3,226	3,269	3,211	3,143	3,010	3,182	3,179	3,103	3,237	3,283	3,132	3,136	3,247	3,262	3,244	3,258	3,298	3,308	3,305	3,323	3,157
		U, кВ	6,372	6,366	6,356	6,368	6,381	6,372	6,364	6,333	6,297	6,271	6,261	6,261	6,266	6,257	6,235	6,253	6,268	6,283	6,285	6,291	6,295	6,295	6,304	6,302
		Напряжение обмоток, кВ																								
п/ст Эпilen ТР-Р № 2 ТДН-31500 110/6	31,5	P, МВт	12,369	12,538	12,577	12,552	12,509	12,513	12,596	12,779	12,998	13,149	12,897	12,811	12,710	12,692	12,498	12,465	12,505	12,671	12,663	12,566	12,455	12,368	12,329	12,242
		Q, МВАр	1,658	1,697	1,701	1,723	1,723	1,694	1,723	1,683	1,831	1,971	2,000	1,903	1,845	1,899	1,841	1,820	1,748	1,737	1,751	1,744	1,723	1,690	1,669	1,611
		U, кВ	6,405	6,396	6,386	6,400	6,412	6,403	6,394	6,360	6,329	6,300	6,294	6,302	6,308	6,295	6,276	6,299	6,315	6,323	6,326	6,332	6,336	6,338	6,349	6,344
		Напряжение обмоток, кВ																								

Примечание:

Начальник отдела управления энергоснабжением

Исполнитель

Ланг О.А.
Тел. 290-87-62



