

Перечень
электрооборудования, установленного взамен устаревшего на объектах
ЗАО «Сибур-Химпром» в 2013 году

№ п/п	Наименование оборудования				Дата ремонта
	№ яч.	Потребитель	Замена выключателя	Замена защиты	
РП-10					
1.	Яч.2	Фидер ТП-23 Т-1	BB/TEL-10 630А	Sepam 100	Август 2013
2.	Яч.3	Фидер ТП-26 Т-1	BB/TEL-10 630А	Sepam 100	Август 2013
3.	Яч.4	Фидер ТП-37 Т-1	BB/TEL-10 630А	Sepam 100	Август 2013
4.	Яч.5	Фидер ТП-22 Т-1	BB/TEL-10 630А	Sepam 100	Август 2013
5.	Яч.7	Ввод 1	BB/TEL-10 1000А	Sepam 100	Август 2013
6.	Яч.9	ТП-24 Т-1	BB/TEL-10 630А	Sepam 100	Август 2013
7.	Яч.10	ТП-15 Т-1		Sepam 100	Август 2013
8.	Яч.11	МСВВ	BB/TEL-10 630А	Sepam 100	Август 2013
9.	Яч.13	Фидер ТП-15 Т-2	BB/TEL-10 630А	Sepam 100	Август 2013
10.	Яч.14	Ввод 2	BB/TEL-10 1000А	Sepam 100	Август 2013
11.	Яч.16	ТП-25 Т-1, ТП-24 Т-2	BB/TEL-10 630А	Sepam 100	Август 2013
12.	Яч.17	Фидер ТП-22 Т-2	BB/TEL-10 630А	Sepam 100	Август 2013
13.	Яч.18	ТП-37 Т-2	BB/TEL-10 630А	Sepam 100	Август 2013
14.	Яч.19	Фидер ТП-26 Т-2	BB/TEL-10 630А	Sepam 100	Август 2013
15.	Яч.8		ЗНОЛ-0,6/66		Август 2013
РП-11					
1.	Яч.3	Фидер GD-28/С	BB/TEL-10 630А	Sepam 10	Август 2013
2.	Яч.4	Фидер GD-28/А	BB/TEL-10 630А	Sepam 10	Август 2013
3.	Яч.5	Фидер Н-113А	BB/TEL-10 630А	Sepam 10	Август 2013
4.	Яч.11	Ввод 1	BB/TEL-10 1000А	Sepam 40	Август 2013
5.	Яч.13	Фидер В-101	BB/TEL-10 630А	Sepam 10	Август 2013
6.	Яч.15	Фидер В-101	BB/TEL-10 630А	Sepam 10	Август 2013
7.	Яч.16	МСВВ	BB/TEL-10 630А	Sepam 10	Август 2013
8.	Яч.19	Ввод 1	BB/TEL-10 1000А	Sepam 40	Август 2013
9.	Яч.21	Фидер Н-101Р		Sepam 10	Август 2013
10.	Яч.22	Фидер В-1Б	BB/TEL-10 630А	Sepam 10	Январь 2013
11.	Яч.24	Фидер В-101Р		Sepam 2000	Январь 2013
12.	Яч.27	Фидер В-1В	BB/TEL-10 630А	Sepam 10	Январь 2013
13.	Яч.28	Фидер GD-28/Д	BB/TEL-10 630А	Sepam 10	Август 2013
14.	Яч.29	Фидер GD-28/В	BB/TEL-10 630А	Sepam 10	Август 2013
РП-12					
1	1,2 с.ш.		ЗНОЛ-0,6/66		Август 2013
РП-13					
1	1,2 с.ш.		ЗНОЛ-0,6/66		Август 2013

Главный энергетик



А.И. Кокарев