

Контрольные замеры нагрузок (Мвт) на фидерах потребителей за 18.06.2014, подключенных от сетей ЗАО "Сибур-Химпром"

Потребитель	Подстанция	Присоединения, входящие в график	Час ульского времени																								
			1-00	2-00	3-00	4-00	5-00	6-00	7-00	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	16-00	17-00	18-00	19-00	20-00	21-00	22-00	23-00	24-00	
ЗМУ	ТПП-1	уч.11	0,107	0,163	0,178	0,174	0,070	0,043	0,044	0,066	0,169	0,201	0,177	0,127	0,113	0,115	0,114	0,115	0,180	0,181	0,174	0,115	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
ЗМУ	ТПП-1	уч.13	2,384	2,415	2,424	2,418	2,396	2,312	2,292	2,328	2,366	2,370	2,307	2,310	2,226	2,305	2,294	2,287	2,310	2,287	2,369	2,385	2,373	2,238	2,316	2,316	
ЗМУ	ТПП-1	уч.19	2,102	2,101	2,098	2,099	2,092	2,065	2,064	2,136	2,195	2,212	2,205	2,192	2,200	2,215	2,213	2,206	2,183	2,120	2,132	2,118	2,069	2,066	2,079	2,079	
ЗМУ	ТПП-1	уч.27	1,702	1,692	1,678	1,677	1,691	1,683	1,680	1,683	1,683	1,678	1,730	1,689	1,688	1,689	1,680	1,677	1,676	1,650	1,655	1,656	1,665	1,668	1,669	1,670	
ЗМУ	ТПП-1	уч.28	0,703	0,699	0,685	0,640	0,695	0,716	0,697	0,708	0,768	0,723	0,721	0,688	0,663	0,713	0,736	0,763	0,809	0,786	0,782	0,785	0,726	0,724	0,718	0,721	
ЗМУ	ТПП-1	ГРС	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
ОАО "Фирма "Уралгазсервис"	ТПП-1	РП-7 уч.1А	0,0105	0,0109	0,0106	0,0104	0,0080	0,0054	0,0056	0,0226	0,0229	0,0174	0,0100	0,0179	0,0092	0,0128	0,0140	0,0220	0,0182	0,0080	0,0080	0,0077	0,0080	0,0080	0,0080	0,0075	
ОАО "Фирма "Уралгазсервис"	ТПП-1	РП-7 уч.21	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0009	0,0010	0,0009	0,0009	0,0010	0,0009	0,0010	0,0010	0,0009	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	
ОАО "СЭМН" ПРНУ	ТПП-1	РП-7 уч.18	0,0805	0,0792	0,0815	0,0799	0,0530	0,0503	0,0476	0,0481	0,0936	0,1274	0,1320	0,1348	0,1284	0,1193	0,1448	0,1528	0,1430	0,1057	0,0704	0,0596	0,0636	0,0616	0,0799	0,0827	
ООО "ФлЭК"	ТПП-1	РП-7 ТП-75	0,0198	0,0200	0,0198	0,0201	0,0200	0,0203	0,0202	0,0203	0,0222	0,0253	0,0297	0,0343	0,0263	0,0273	0,0271	0,0259	0,0240	0,0212	0,0206	0,0205	0,0201	0,0200	0,0199	0,0200	
ЗМУ	ТПП-2	уч.13	0,6341	0,6254	0,6430	0,6379	0,6576	0,6156	0,6014	0,6154	0,5494	0,4248	0,4166	0,4210	0,4078	0,3643	0,2806	0,2998	0,2592	0,2340	0,2249	0,2714	0,2784	0,3046	0,3353	0,3271	
ЗМУ	ТПП-2	уч.18	0,2854	0,2791	0,2923	0,2945	0,2741	0,2441	0,2350	0,2494	0,2254	0,2885	0,4620	0,4723	0,4642	0,4570	0,4051	0,3941	0,4109	0,4082	0,3761	0,4296	0,4229	0,4399	0,4786	0,4819	
ЗМУ	ТПП-2	РП-4 уч.2	0,0169	0,0169	0,0102	0,0108	0,0128	0,0080	0,0068	0,0044	0,0032	0,0032	0,0031	0,0032	0,0041	0,0034	0,0032	0,0034	0,0034	0,0032	0,0039	0,0043	0,0039	0,0036	0,0037	0,0046	
ЗМУ	ТПП-2	РП-4 уч.27	0,0172	0,0182	0,0177	0,0179	0,0174	0,0111	0,0088	0,0141	0,0185	0,0160	0,0252	0,0324	0,0299	0,0150	0,0309	0,0370	0,0108	0,0074	0,0068	0,0073	0,0102	0,0110	0,0095	0,0106	
ООО "Промзаводство керамического"	ТПП-2	ТП-30	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	

Главный энергетик



А.Л. Кокарев

исп. О.А. Лант