

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов замеров активной энергии за 19 июня 2019 г.
по АО "Сибур-Химпром"

кВт.ч

Часы	Часовой расход электроэнергии по предприятию с учетом передачи (усредненный)	В т.ч.	
		передача	по предприятию собственное потребление
			Договор N 56-0001 от 01.09.2016 г.
0.00-1.00	47873,2	9195,1	38678,1
1.00-2.00	47767,6	9237,1	38530,5
2.00-3.00	47624,8	9258,8	38366,0
3.00-4.00	47549,0	9260,5	38288,5
4.00-5.00	47375,9	9198,1	38177,8
5.00-6.00	47179,3	9142,4	38036,9
6.00-7.00	47400,1	9185,4	38214,7
7.00-8.00	47657,5	9223	38434,5
8.00-9.00	47904,5	9465,9	38438,6
9.00-10.00	48062	9525,8	38536,2
10.00-11.00	48208,2	9539	38669,2
11.00-12.00	48360,4	9461,6	38898,8
12.00-13.00	48395	9406,7	38988,3
13.00-14.00	48330,9	9533,9	38797,0
14.00-15.00	48331	9644,4	38686,6
15.00-16.00	48264,1	9511,8	38752,3
16.00-17.00	48319,3	9392,3	38927,0
17.00-18.00	48289,8	9445	38844,8
18.00-19.00	48045,8	9387,5	38658,3
19.00-20.00	47914	9201,2	38712,8
20.00-21.00	47837,4	9102,2	38735,2
21.00-22.00	47560,6	9125,8	38434,8
22.00-23.00	47795,8	9215	38580,8
23.00-0.00	47811,9	9238,4	38573,5
Расход электроэнергии за сутки, кВтч	1149858,1	223896,9	925961,2

Начальник отдела управления энергоснабжением



А.Р. Иткинин

Исполнитель : Ланг О.А.
тел.: 290-86-97

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Результатов замеров активной энергии по источникам питания за 19 июня 2019 года
по АО "Сибур-Химпром"

Часы	Нагрузка по источникам питания (усредненная)						Суммарная нагрузка, кВт
	в том числе						
	ПС "Этилен"			ПС "Кашино"			
	Итого	Передача	АО "Сибур-Химпром"	Итого	Передача	АО "Сибур-Химпром"	
	Итого	Передача	АО "Сибур-Химпром"	Итого	Передача	АО "Сибур-Химпром"	
0.00-1.00	26268,4	6992,6	19275,8	21604,8	2202,5	19402,3	47873,2
1.00-2.00	26225,2	7031,3	19193,9	21542,4	2205,8	19336,6	47767,6
2.00-3.00	26221,6	7039	19182,6	21403,2	2219,8	19183,4	47624,8
3.00-4.00	26239,4	7035,5	19203,9	21309,6	2225	19084,6	47549,0
4.00-5.00	26102,3	6965,5	19136,8	21273,6	2232,6	19041,0	47375,9
5.00-6.00	26008,9	6946,6	19062,3	21170,4	2195,8	18974,6	47179,3
6.00-7.00	26232,1	6971,6	19260,5	21168,0	2213,8	18954,2	47400,1
7.00-8.00	26491,9	7069,2	19422,7	21165,6	2153,8	19011,8	47657,5
8.00-9.00	26700,5	7353,9	19346,6	21204,0	2112	19092,0	47904,5
9.00-10.00	26848,4	7427,9	19420,5	21213,6	2097,9	19115,7	48062,0
10.00-11.00	26841,0	7421,4	19419,6	21367,2	2117,6	19249,6	48208,2
11.00-12.00	26765,2	7319,2	19446,0	21595,2	2142,4	19452,8	48360,4
12.00-13.00	26931,8	7296,4	19635,4	21463,2	2110,3	19352,9	48395,0
13.00-14.00	26838,9	7424,7	19414,2	21492,0	2109,2	19382,8	48330,9
14.00-15.00	26800,6	7438,1	19362,5	21530,4	2206,3	19324,1	48331,0
15.00-16.00	26743,3	7328,5	19414,8	21520,8	2183,3	19337,5	48264,1
16.00-17.00	26865,7	7351	19514,7	21453,6	2041,3	19412,3	48319,3
17.00-18.00	26769,0	7288,9	19480,1	21520,8	2156,1	19364,7	48289,8
18.00-19.00	26606,6	7248	19358,6	21439,2	2139,5	19299,7	48045,8
19.00-20.00	26657,2	7152,7	19504,5	21256,8	2048,5	19208,3	47914,0
20.00-21.00	26585,4	7076,8	19508,6	21252,0	2025,4	19226,6	47837,4
21.00-22.00	26260,6	7066,9	19193,7	21300,0	2058,9	19241,1	47560,6
22.00-23.00	26296,6	7113,4	19183,2	21499,2	2101,6	19397,6	47795,8
23.00-0.00	26379,9	7179,5	19200,4	21432,0	2058,9	19373,1	47811,9
Расход электроэнергии за сутки, кВтч	636680,50	172538,60	464141,9	513177,6	51358,3	461819,3	1149858,1

Начальник отдела управления энергоснабжением

А.Р. Иткинин

Исполнитель: Панг О.А.

тел.: 290-86-97



за 19 июня 2019 г.

[illegible]

Примечание:

А.Р. Иткинин

Лавр О.А.
Тел. 290-87-62

АО "Сибур - Химпром"
Контрольные замеры активной мощности по присоединениям, подключенным под АЧР
за 19 июня 2019 года

Наименование присоединения	АЧР-1		АЧР-2		Нагрузка МВт																							
	ГЦ	сек.	ГЦ	сек.	1-00	2-00	3-00	4-00	5-00	6-00	7-00	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	16-00	17-00	18-00	19-00	20-00	21-00	22-00	23-00	24-00
п/ст Кашино (ТПП-2)	46,9	0,3	48,7	60	7,838	7,848	7,843	7,870	7,850	7,798	7,783	7,742	7,759	7,786	7,795	7,855	7,862	7,843	7,786	7,896	7,978	7,949	7,913	7,925	7,908	7,908	7,994	8,050
	1 с ш (яч 1, 2, 3, 5)	46,9	0,3	48,7	60	4,150	4,126	4,121	4,126	4,111	4,080	4,085	4,099	4,099	4,123	4,138	4,162	4,123	4,135	4,169	4,116	4,090	4,094	4,080	4,087	4,056	4,082	4,111
	2 с ш (б, 7, 8, 10)	46,9	0,3	48,7	60	8,066	8,052	8,093	8,047	8,052	8,014	8,033	8,002	7,922	7,903	7,978	8,050	7,920	7,918	7,961	8,040	8,117	8,038	8,026	7,889	7,903	7,954	7,930
	3 с ш (11, 13, 14, 15)	46,9	0,3	48,7	60	1,550	1,517	1,346	1,267	1,260	1,279	1,267	1,322	1,423	1,426	1,471	1,553	1,519	1,608	1,649	1,416	1,243	1,445	1,406	1,363	1,354	1,397	1,342
4 с ш (17, 18, 19, 20, 21)																												
ИТОГО:					21,605	21,542	21,403	21,310	21,274	21,170	21,168	21,166	21,204	21,214	21,367	21,595	21,463	21,492	21,530	21,521	21,454	21,521	21,439	21,257	21,252	21,300	21,499	21,432
п/ст Эшпен (ТПП-1)	яч 11	0,3	48,7	60	0,152	0,153	0,144	0,141	0,134	0,133	0,135	0,142	0,237	0,227	0,216	0,194	0,184	0,225	0,266	0,254	0,326	0,300	0,292	0,273	0,275	0,270	0,270	0,265
	яч 28	0,3	48,7	60	0,656	0,714	0,718	0,718	0,682	0,660	0,659	0,664	0,664	0,720	0,732	0,717	0,670	0,670	0,670	0,669	0,666	0,716	0,725	0,724	0,665	0,661	0,659	0,659
РТ-9	яч 5	0,3	48,7	60	0,174	0,128	0,131	0,128	0,115	0,114	0,115	0,112	0,138	0,149	0,128	0,123	0,126	0,120	0,118	0,115	0,115	0,106	0,111	0,142	0,127	0,107	0,108	0,099
	яч 8	0,3	48,7	60	0,094	0,086	0,082	0,083	0,082	0,077	0,082	0,080	0,095	0,095	0,087	0,084	0,082	0,082	0,080	0,082	0,080	0,079	0,081	0,091	0,090	0,083	0,077	0,070
ИТОГО:					1,076	1,082	1,075	1,069	1,013	0,985	0,990	0,999	1,134	1,190	1,162	1,118	1,062	1,097	1,134	1,120	1,186	1,201	1,209	1,230	1,158	1,121	1,113	1,093

Примечание: присоединения, подключенные под САОН, на ЗАО "Сибур-Химпром" отсутствуют.

АЧР-1,2 - реализована на Мисол 139, установленных на вводах 6 кВ на 1, 2, 3, 4 с ш ;

АЧР-1,2 - реализована на Серам 40, установленных на ячеях 11, 28 ТПП-1;

АЧР-1,2 - реализована на Серам 40, установленных на ячеях 5, 28 РТ-9;

РТ-3 ввода 1, 2 подключены к ТПП-2 (ввод 1 с 4 с ш яч 11, ввод 2 с 2 с ш яч 17), подают под действие АЧР-1, АЧР-2 ТПП-2;

АЧР-1, 2 без ЧАПВ

яч 22 ввода -1, яч 16 ввода-2 Фидер РТ-5 (производство ПСВ-100) - не заведены под АЧР, в соответствии с проектом 2431-64 ВНИИП-НСОТЬ.

Начальник отдела управления энергоснабжением

А.Р. Иткин

Исп. Ланг О. А.
Тел. 290-87-62