

Контрольные замеры нагрузок (МВт) на фидерах потребителей за 16.12.2015, подключенных от сетей ЗАО "Сибур-Химпром"

Потребитель	Подстанция	Присоединения, входящие в график	Час уральского времени																							
			1-00	2-00	3-00	4-00	5-00	6-00	7-00	8-00	9-00	10-00	11-00	12-00	13-00	14-00	15-00	16-00	17-00	18-00	19-00	20-00	21-00	22-00	23-00	24-00
ЗМУ	ГПП-1	яч.11	0,629	0,631	0,625	0,625	0,626	0,626	0,600	0,625	0,745	0,754	0,728	0,684	0,667	0,705	0,728	0,830	0,816	0,815	0,813	0,789	0,743	0,744	0,746	0,718
ЗМУ	ГПП-1	яч.13	1,800	1,799	1,784	1,814	1,841	1,837	1,833	1,794	1,811	1,783	1,717	1,712	1,737	1,728	1,716	1,711	1,779	1,860	1,844	1,809	1,827	1,867	1,809	1,820
ЗМУ	ГПП-1	яч.19	2,339	2,339	2,334	2,335	2,328	2,328	2,370	2,424	2,541	2,549	2,525	2,511	2,500	2,508	2,516	2,516	2,501	2,404	2,369	2,347	2,334	2,316	2,308	2,302
ЗМУ	ГПП-1	яч.27	1,719	1,715	1,714	1,711	1,708	1,711	1,708	1,709	1,731	1,726	1,716	1,698	1,697	1,711	1,714	1,719	1,722	1,723	1,716	1,696	1,701	1,694	1,696	1,712
ЗМУ	ГПП-1	яч.28	0,150	0,219	0,228	0,187	0,151	0,150	0,150	0,149	0,149	0,201	0,226	0,197	0,150	0,149	0,149	0,148	0,148	0,199	0,226	0,207	0,151	0,150	0,150	0,149
ЗМУ	ГПП-1	ГРС	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ОАО "Фирма "Уралгазсервис"	ГПП-1	РП-7 яч.1А	0,0251	0,0250	0,0253	0,0251	0,0253	0,0250	0,0266	0,0358	0,0580	0,0382	0,0474	0,0423	0,0272	0,0419	0,0351	0,0411	0,0470	0,0311	0,0265	0,0262	0,0253	0,0256	0,0257	0,0259
ОАО "Фирма "Уралгазсервис"	ГПП-1	РП-7 яч.21	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0009	0,0009	0,0010	0,0009	0,0010	0,0009	0,0009	0,0010	0,0009	0,0009	0,0010	0,0009	0,0010	0,0009	0,0010
ОАО "СЭМН" ПРНУ	ГПП-1	РП-7 яч.18	0,2186	0,2202	0,2190	0,2210	0,2184	0,2161	0,2126	0,2191	0,3038	0,3474	0,3476	0,3391	0,3110	0,2909	0,2982	0,3088	0,3059	0,2614	0,2258	0,2357	0,2236	0,2178	0,2194	0,2183
ООО "ФЛЭК"	ГПП-1	РП-7 ТП-75	0,0386	0,0386	0,0388	0,0370	0,0329	0,0333	0,0322	0,0333	0,0395	0,0534	0,0570	0,0576	0,0582	0,0590	0,0572	0,0550	0,0478	0,0397	0,0365	0,0341	0,0332	0,0328	0,0326	0,0331
ЗМУ	ГПП-2	яч.13	0,5371	0,5827	0,5827	0,5935	0,5983	0,5806	0,5479	0,5616	0,5726	0,5719	0,5837	0,5885	0,5916	0,5870	0,6026	0,6026	0,5400	0,5035	0,5160	0,5698	0,5825	0,5945	0,6029	0,4145
ЗМУ	ГПП-2	яч.18	0,2722	0,3026	0,3065	0,2962	0,2964	0,2933	0,2983	0,3144	0,2986	0,2890	0,2630	0,2633	0,2563	0,2585	0,2923	0,2863	0,2830	0,2486	0,2484	0,2707	0,2954	0,3154	0,3209	0,3077
ЗМУ	ГПП-2	РП-4 яч.2	0,0327	0,0329	0,0328	0,0333	0,0325	0,0325	0,0341	0,0326	0,0326	0,0123	0,0091	0,0093	0,0088	0,0092	0,0091	0,0076	0,0091	0,0328	0,0330	0,0341	0,0334	0,0338	0,0367	0,0361
ЗМУ	ГПП-2	РП-4 яч.27	0,0251	0,0253	0,0258	0,0252	0,0246	0,0244	0,0251	0,0282	0,0379	0,0635	0,0598	0,0653	0,0771	0,0758	0,0686	0,0455	0,0279	0,0299	0,0292	0,0290	0,0308	0,0301	0,0297	0,0299
ООО "Производство керамического"	ГПП-2	ТП-30	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0005	0,0012	0,0008	0,0007	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0006	0,0013	0,0013	0,0008	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006

Главный энергетик

А.Л. Кокарев

исп. О.А. Лант