

## Настройка АЧР (17.12.2013 г.)

Объект	Присоединение	АЧР-1			АЧР-2			ЧАПВ			Нагрузка			Примечание
		№ очер.	Уставки		№ очер.	Уставки		№ очер.	Уставки		3-00	9-00	18-00	
			сек	Гц		сек	Гц		сек	Гц	МВт	МВт	МВт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32. ГПП 110/6 БРИЗОЛ (ООО "ВИАКСПЛЕН") (Волжское ПО)	ф-9				2-1	10	49,1				0,03	0,04	0,04	
	ф-16				2-1	10	49,1				0,05	0,07	0,01	
	ф-20				2-1	10	49,1				0,04	0,12	0,12	
	ф-26				2-1	10	49,1				0	0	0	
ИТОГО по 2-1											0,12096	0,23184	0,17424	

Величина активных нагрузок (ТВО) за замерный день 17 декабря декабря (средн) 2014 г.

Номер открытки отключения	Наименование поставки	Наименование физлица и ЛЭП	Активная нагрузка, кВт																											Присоединен с	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28
ООО "БЛАГОСЛОВИЕ" ОАО "Сибирская энергосеть"			9	0,036	0,034	0,034	0,036	0,036	0,036	0,034	0,034	0,036	0,034	0,036	0,036	0,065	0,065	0,065	0,094	0,079	0,070	0,058	0,043	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	
6	ИТС 110/6 Бримо	Физ. 6 кВт:	13	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,057	0,063	0,078	0,078	0,092	0,101	0,089	0,081	0,089	0,084	0,074	0,062	0,068	0,060	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	
6			16	0,055	0,038	0,046	0,031	0,031	0,034	0,031	0,034	0,031	0,074	0,082	0,079	0,082	0,084	0,084	0,014	0,024	0,014	0,014	0,014	0,012	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	
6			18	0,091	0,091	0,089	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,077	0,096	0,101	0,101	0,086	0,086	0,108	0,113	0,115	0,110	0,106	0,103	0,096	0,077	0,072	0,072	0,077	0,067		
1			28	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
1			22	0,179	0,179	0,176	0,177	0,177	0,205	0,269	0,357	0,338	0,338	0,350	0,345	0,329	0,334	0,334	0,356	0,327	0,237	0,183	0,181	0,184	0,179	0,178	0,178	0,181	0,183		
Итого:			0,42222	0,40302	0,40494	0,39126	0,38874	0,42072	0,48132	0,60324	0,6453	0,72894	0,6837	0,64872	0,73314	0,69762	0,6027	0,49158	0,41874	0,402	0,38988	0,38046	0,37368	0,3753	0,38436	0,41718					

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ  
17.12.2014 г.

ООО "БНАКСПЛЕЙ НК"  
ПС: "Бризол" ТПП 110/6 кв

[illegible]

Подпись ответственного лица  
тел. \_\_\_\_\_

ООО "БИАКСПЛЕН НК"  
ПС: "Бризол" ГПП 110/6 кВ

Наименование присоединения	Точка замера/текущая фиксация присоединения	Контроль параметров	Единица измерения	Период замера											
				00:00 - 01:00		01:00 - 02:00		02:00 - 03:00		03:00 - 04:00		04:00 - 05:00		05:00 - 06:00	
				присем	отдача	присем	отдача	присем	отдача	присем	отдача	присем	отдача	присем	отдача
Дубовый умест 2 яч. №5 ГПП 110/6		W	МВт <sup>ч</sup>	3,206		2,975		2,840		2,862		2,882		2,959	
		MBP <sup>ч</sup>		2,104		2,012		1,971		1,966		1,967		1,955	
		Var	МВар <sup>ч</sup>	5,071		5,006		4,820		4,934		5,018		4,961	
Бризол 2 яч. №4 ГПП 110/6		Var	МВар <sup>ч</sup>	3,100		3,058		2,950		2,959		3,051		2,979	
		W	МВт <sup>ч</sup>	0,001		0,001		0,001		0,001		0,001		0,001	
		Var	МВар <sup>ч</sup>	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
ТСН-1 ГПП 110/6		W	МВт <sup>ч</sup>	0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004	
		Var	МВар <sup>ч</sup>	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
ТСН-2 ГПП 110/6		W	МВт <sup>ч</sup>	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
		Var	МВар <sup>ч</sup>	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Яч. № 28 ЦРТ 6 (волокатор сети ССК)		W	МВт <sup>ч</sup>	0,351		0,351		0,351		0,351		0,363		0,366	
		Var	МВар <sup>ч</sup>	0,185		0,185		0,185		0,184		0,189		0,190	
ПТ-1 яч. №22 КТПС (НОВА)		W	МВт <sup>ч</sup>	0,179		0,179		0,176		0,177		0,177		0,205	
		Var	МВар <sup>ч</sup>	0,032		0,030		0,029		0,030		0,031		0,037	
ПТ-1 яч. №13 ОО		W	МВт <sup>ч</sup>	0,025		0,025		0,025		0,025		0,025		0,024	
"Домстройинвест"		Var	МВар <sup>ч</sup>	0,003		0,003		0,003		0,003		0,003		0,003	
ПТ-1 яч. №14 ОО		W	МВт <sup>ч</sup>	0,003		0,003		0,003		0,003		0,003		0,002	
"Домстройинвест"		Var	МВар <sup>ч</sup>	0,003		0,003		0,003		0,003		0,003		0,003	
КТП-9 яч. №9 ОО		W	МВт <sup>ч</sup>	0,003		0,003		0,004		0,004		0,004		0,003	
"Винестал-Гранс"		Var	МВар <sup>ч</sup>	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	

Подпись ответственного лица  
тел. \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

